

Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка SE

артикул	длина,мм	вес,гр
КНТ 10-12	200	.
КНТ 10-13	200	
КНТ 13-17	240	
КНТ 17-19	290	
КНТ 19-22	290	
КНТ 24-27	315	



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Артикул – **КНТ-х-х**.

Ключи изготовлены из хромованадиевой стали (CrV).

Двухслойная изоляция выполнена из пластизоли белого и красного цвета.

Ключи изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ IEC 60900-2019

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключ предназначен для раскручивания или закручивания болтовых соединений на воздушных и кабельных линиях напряжением до 1000В.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

Для консервации применять смазки-аэрозоли.

ИСПЫТАНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Кто проводит	Руководитель бригады	Охрана труда
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ